

Заключение
о результатах самообследования объекта в сфере образования
в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Наименование учреждения: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2»

Дата проведения самообследования : 01 июля 2019 года

Самообследование проводилось : Николаевой С.Л., директором

Вылегжаниной Е.А., зам. Директора по АХЧ



Щербаковой Е.В., председатель ПК

Нормы федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ	Установлено соблюдение норм	Выявлено несоблюдение норм	Примечание
Обеспечение доступности к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)		На территории, прилегающей к зданию школы, и на пути движения к школе неровная укладка плит (перепады); толщина швов между плитами более 0,015 м.	
Проведение инструктирования (обучения) сотрудников об условиях предоставления услуг инвалидам	Пройдены курсы повышения квалификации по программе «Механизмы реализации индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида образования в обычных ОУ» (Николаева С.Л. – 2011г. Мокроносова Т.Л. – 2015 г. Загребина И.Л. – 2015 г. Приказ № от « О возложении обязанностей по оказанию помощи детям- инвалидам по слуху, зрению и с нарушением опорно-двигательного аппарата»		
Выделение на автостоянке не менее 10% мест для		Парковочные места для инвалидов за территорией школы не	

парковки автомобилей инвалидами и соблюдение порядка их пользования		обустроены	
Возможность самостоятельного передвижения по территории объектов, на которых предоставляются услуги	<ul style="list-style-type: none"> - Установлен нормативный пандус с перилами со стороны запасного выхода; - установлены перила и ограждение крыльца центрального входа; - пол в тамбурах ровный; - приобретены банкетки для отдыха инвалидов; - установлена дверь в столовую с расширением проема не менее 0,9 м, высотой порога не более 2,5 см и легкоуправляемой ручкой; <p>Отремонтирован пол и заменен линолеум в коридоре около столовой</p>	<p>Не установлены водоотводы над крыльцом центрального входа. Ступени лестницы и плиты на площадке крыльца запасного выхода неровные, имеют сколы, трещины. Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для детей – инвалидов.</p>	
Сопровождение инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<p>Краевые ступени лестниц центрального входа выделены ярким желтым цветом;</p> <ul style="list-style-type: none"> - на лестницах установлены противоскользящие резиновые проступи; - на полотна входных дверей нанесена яркая маркировка желтого цвета в виде круга; - установлены светильники на входной площадке запасного выхода. 		
Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров при предоставлении им услуг	<p>Приобретены:</p> <ul style="list-style-type: none"> - подъемник лестничный универсальный мобильный «ПУМА-УНИ-130» -1 шт.; - пандус перекатной – 1 шт. 		
Размещение оборудования и носителей информации с учетом	<p>В фойе школы установлена видеопанель LD для зрительного и</p>		

потребностей инвалидов	слухового оповещения		
Дублирование звуковой и зрительной информации, в т. ч. С использованием шрифта Брайля		Отсутствует	
Предоставление услуг инвалидам по слуху с использованием русского жестового языка		Отсутствует	
Устройство входных групп с учетом потребностей инвалидов	Установлены двери с расширением проема не менее 1,2 м, высотой порогов не более 2,5 см, с дверной ручкой легкоуправляемой и легкодоступной с обеих сторон		

Подпись лица, ответственного
За проведение самообследования:


С.Л. Николаева
Е.А. Вылегжанина
Е.В. Щербакова