

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«23» июля 2026 г., 66260061000222436311

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского муниципального округа,
Артемовского муниципального округа Управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Свердловской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«06» августа 2026 г., 16 час. 00 мин. № 2607/004-66/106-ВО/А

(дата и время составления акта)

г. Реж, ул. Советская, 112

(место составления акта)

**Акт профилактического визита
обязательного**

(обязательный/по инициативе)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с решением о проведении профилактического визита от « 23 » июля 2026 г., № 2607/004-66/106-ВО/Р, учетный номер проверки 66260061000222436311.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении профилактического визита, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. в рамках:

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен:

1. Глотова Ксения Валерьевна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского МО, Артемовского МО УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор Режевского МО, Артемовского МО по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели) Р)
2. Жижилев Константин Юрьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского МО, Артемовского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора Режевского МО, Артемовского МО Свердловской области по пожарному надзору)
3. Пантюхин Сергей Валерьевич – начальник ОНД и ПР Режевского МО, Артемовского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (главный государственный инспектор Режевского МО, Артемовского МО по пожарному надзору)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение профилактического визита. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении профилактического визита, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала профилактического визита)

4. К проведению профилактического визита были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. в отношении:

здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности

(указывается объект контроля, в отношении которого проведен)

6. Профилактический визит был проведен по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, р-н Режевской, г Реж, ул Спортивная, Строение 1А

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" ИНН 6628008997, адрес регистрации юридического лица: 623750,

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, РЕЖЕВСКОЙ, РЕЖ, УЛ. СПОРТИВНАЯ, Д.1, К.А

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведен профилактический визит)

8. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «04» августа 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «06» августа 2026 года, 16 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала профилактического визита, а также дата и время фактического окончания профилактического визита, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение профилактического визита приостанавливалось в связи с ...

с " " Г., час. мин.

по " " Г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении профилактического визита совершены следующие контрольные (надзорные)**действия:****1) осмотр**

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «04» августа 2026 года, 10 час. 00 мин.

по «04» августа 2026 года, 12 час. 00 мин.

по месту: обл. Свердловская, р-н Режевский, г. Реж, ул. Спортивная, Строение 1А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 04.08.2026 №б/н

2) истребование документов

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «04» августа 2026 года, 12 час. 00 мин.

по «06» августа 2026 года, 15 час. 00 мин.

по месту: обл. Свердловская, р-н Режевский, г. Реж, ул. Спортивная, Строение 1А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол истребования документов от 04.08.2026 №б/н

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении профилактического визита были рассмотрены следующие документы и**сведения:****1. Документы, в соответствии с п. 13 решения о проведении профилактического визита**

(указываются рассмотренные при проведении профилактического визита документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

11. По результатам профилактического визита установлено:

1. В подвальных помещениях здания МАОУ СОШ №2 допускается хранение оборудования, мебели и других предметов, в том числе различного горючего мусора (помещения не выделены противопожарными преградами (дверями), не категоризованы, а также имеется наличие высокой пожарной нагрузки (большого количества горючих материалов, явно превышающих то количество, которое необходимо для категории помещения В4 по пожарной опасности, допустимое пунктом 5.1.4 СП 4.13130).. Место выявления нарушения: Здание МАОУ СОШ №2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 16, Подпункт б. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Запрещено использовать чердаки, технические, подвальные, подземные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
2. Не обеспечено категорирование производственных складских помещений по пожарной опасности, в соответствии с главами 5, 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (отсутствуют расчеты). На входных дверях складских и производственных помещений (холодный склад, мастерская, часть складских помещений 1-го этажа) с наружной стороны, отсутствует обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности. Место выявления нарушения: Здание МАОУ СОШ №2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 12 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации, в соответствии с главами 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", обеспечивает категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности).

На противопожарных дверях в складском помещении 1-го этажа, а также второй двери мастерской, отсутствуют приспособления для

3. самозакрывания (доводчики).. Место выявления нарушения: Здание МАОУ СОШ №2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 14 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние устройств для самозакрывания противопожарных дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных изготовителем, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для самозакрывания.
4. На дверях подвалов, люках ведущих на крышу отсутствует информация о месте хранения ключей.. Место выявления нарушения: Здание МАОУ СОШ №2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 18 Правил, Прочее абзац 2. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 На дверях (люках) подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное пребывание людей размещается информация о месте хранения ключей.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия
5. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из помещения кухни, а также на центральном входе в здание, не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.. Место выявления нарушения: Здание МАОУ СОШ №2
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
Нарушенное обязательное требование:
 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.
Нарушение устранено до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия

(указываются выводы по результатам проведения профилактического визита: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом профилактического визита; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокол осмотра от 04.08.2026 №б/н
2. требование о представлении необходимых и (или) имеющих значение документов, сведений от 04.08.2026 №б/н

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

13. Способ проведения профилактического визита:

2 - дистанционные технологии совместно с очным взаимодействием

(указывается способ проведения профилактического визита)

Начальник ОНД и ПР Режевского МО, Артемовского МО
 УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
 (главный государственный инспектор Режевского МО,
 Артемовского МО по пожарному надзору) Пантюхин
 Сергей Валерьевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
 ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

47576523CDCE62D2E07D9380488476D5
 Владелец: Пантюхин Сергей Валерьевич
 Действителен с 15.05.2026 по 08.08.2027

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего профилактический визит)

подпись

Жижилев Константин Юрьевич - Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского МО, Артёмовского МО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области (заместитель главного государственного инспектора Режевского МО, Артемовского МО Свердловской области по пожарному надзору), телефон: 83436435338, e-mail: ond-rezh@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт профилактического визита, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом профилактического визита (дата и время ознакомления):

Свердловских Анастасия Владимировна и.о. инспектора

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

